

Milano, Settembre 2026

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara che:

le pompe di calore elettriche aria/aria a marchio **VAILLANT** di seguito elencate, presentano valori di efficienza energetica media stagionale ($\eta_s\%$), di SCOP rispondenti alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 199 (*Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento*) aggiornato con D. Lgs. 9 gennaio 2026 n. 5 nonché un valore di SEER conforme al Regolamento Ecodesign 206/2012 e, pertanto, possono beneficiare delle detrazioni fiscali di cui alla Legge 296/2006 (c.d. Ecobonus) e art. 16-bis DPR 917/86 (c.d. Bonus Casa).

ELENCO APPARECCHI

MONOSPLIT									
Modello	Codice Unità esterna	Codice Unità interna	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn [kW]	COP	EER	SEER
VAIH 1-025 WN	0010044027	0010044046	SI	204	5,1	3,6	4,8	4,91	9,4
VAIH 1-035 WN	0010044028	0010044047	SI	204	5,1	4,2	4,5	4,4	9
VAIH 1-050 WN	0010044029	0010044048	SI	172	4,3	5,6	3,8	3,8	7
VAIL 1-025 WN	0010044011	0010044030	SI	160	4	2,8	3,73	3,47	6,5
VAIL 1-030 WN	0010044012	0010044031	SI	160	4	3,4	3,71	3,23	6,1
VAIB1-025WN	8000010699	8000010695	SI	180	4,5	3	4,41	3,97	8,4
VAIB1-035WN	8000010705	8000010690	SI	164	4,1	3,81	4	3,65	7,1
VAIB1-050WN	8000010693	8000010703	SI	168	4,2	5,6	4,02	3,53	7,3
VAIB1-065WN	8000010706	8000010708	SI	168	4,2	7,8	3,9	3,5	7,2
VAIP 1-025 WN	8000010663	8000010685	SI	184	4,6	2,7	4,41	4,03	8,5
VAIP 1-035 WN	8000010668	8000010686	SI	184	4,6	3,5	4	4	8,5
VAIP 1-050 WN	8000010673	8000010687	SI	184	4,6	5,3	4,1	3,6	8
VAIP 1-065 WN	8000010670	8000010679	SI	184	4,6	7,1	3,9	3,1	7

MULTISPLIT								
Modello	Codice Unità esterna	Presenza inverter	η_s [%]	SCOP	Pn [kW]	COP	EER	SEER
VAM1-040A2NO	8000010723	SI	160	4,0	5,40	4,54	3,73	6,7
VAM1-050A2NO	8000010717	SI	160	4,0	6,50	4,52	3,58	6,5
VAM1-070A2NO	8000010724	SI	152	3,8	9,20	4,02	3,78	6,5
VAM1-080A4NO	8000010719	SI	160	4,0	10,25	4,32	3,77	6,1
VAM1-120A5NO	8000010712	SI	160	3,8	15,50	4,08	3,56	6,5

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Paolo Curati

