

Milano, novembre 2019

## Dichiarazione

Vaillant Group Italia S.p.A. dichiara quanto segue:

le pompe di calore della serie **flexoTHERM exclusive**, elencate di seguito, possono essere abbinare **al modulo fluoCOLLECT** per lo scambio con acqua di falda.

Tali pompe di calore nelle condizioni di prova 10°C/35°C secondo la norma UNI EN 145511:2004, rispettano i criteri di ammissibilità ai sensi della tabella 3 – Allegato I – D.M. 16 febbraio 2016.

Modello pompa di calore	Codice identificativo pompa di calore	Codice identificativo modulo fluoCOLLECT	Codice identificativo del KIT (pompa di calore + fluoCOLLECT)	Potenza termica	Presenza inverter	COP
flexoTHERM exclusive VWF 87/4 400V + VWW 11/4 SI	0010016694	0010016719	0020221204	10,00	No	5,20
flexoTHERM exclusive VWF 117/4 400V + VWW 11/4 SI	0010016695	0010016719	0020221207	12,90	No	5,10
flexoTHERM exclusive VWF 157/4 400V + VWW 19/4 SI	0010016696	0010016720	0020221210	16,80	No	5,40
flexoTHERM exclusive VWF 197/4 400V + VWW 19/4 SI	0010016697	0010016720	0020221212	23,00	No	5,20

Vaillant Group Italia S.p.A.  
Amministratore Delegato  
*Gherardo Magri*

Vaillant Group Italia S.p.A.  
Marketing VGI –Head of Product Marketing  
Luigi Gualandris

