

Milano, 15 novembre 2016

## DICHIARAZIONE

Con la presente si dichiara quanto segue.

In riferimento all'art.5, comma 9-bis, lettera e), al comma 9-ter, lettera iii), del D. P. R. n.412/1993 sottoposti a modifica dall'art.14, commi 8 e 9 del D.Lgs.102/2014 e in base alle definizioni di cui all'art.2, lett.f) del D.I.26/06/2015 (Decreto requisiti minimi) i seguenti generatori di calore a condensazione:

**ecoTEC pure, ecoTEC pro, ecoTEC plus, ecoTEC exclusive, ecoBALKON plus, ecoINWALL plus, ecoCOMPACT, auroCOMPACT, auroINWALL ed ecoVIT**

quando abbinati a pompe di calore serie **aroTHERM**

si possono considerare "**GENERATORI IBRIDI COMPATTI**" che utilizzano più fonti energetiche integrate tra loro.

Inoltre:

le sopracitate caldaie a condensazione sono classificate in "**classe 5**" come emissioni di NOx. (*non superiori a 70 mg/kWh*) ai sensi della **Norma UNI EN 15502-1 (8.13 NOx tabella n.4)** e le sopracitate pompe di calore soddisfano rispettivamente i valori di rendimento e di C.O.P./E.E.R. previsti dall'Appendice B, paragrafo 1.3, commi 1 e 2, del D.I. 26/06/2015 (Decreto requisiti minimi).

Vaillant Group Italia S.p.A.

Amministratore Delegato  
Gherardo Magri



Vaillant Group Italia S.p.A.

Direttore Marketing  
Stefano Negri

