

Milano, 26/01/2018

Vaillant Group Italia certifica che:

gli scaldacqua a pompa di calore Vaillant aroSTOR VWL B 290/4 e aroSTOR VWL BM 290/4 nelle condizioni di prova previste della norma EN 16147 hanno un COP > 2,6 e, di conseguenza, rispettano i criteri di ammissibilità ai sensi del punto 2.4 Scaldacqua a pompa di calore - Allegato I - D.M.16 febbraio 2016.

**Vaillant Group Italia S.p.A.**  
Amministratore Delegato  
*Gherardo Magri*

**Vaillant Group Italia S.p.A.**  
Direttore Marketing  
*Stefano Negri*