

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid
Herstellwerk	Remscheid
Produkt	Sonnenkollektoren
Typ, Modell	VFK 140/2 D, VFK 140/2 VD
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 12975-1:2011-01 DIN EN 12975-2:2006-06 CEN-KEYMARK-Programmregeln Solarthermische Produkte Version 29.00 (2016-12)
Konformitätszeichen	
Registernummer	011-7S478 F
Gültig bis	2022-07-31
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	011-7S478 F von 2017-05-16
Technische Angaben	Siehe Datenblatt für den Prüfbericht von 2012-07-23 Bemerkung(en): - Die Prüfung der Frostbeständigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.8 ist nicht erforderlich. Laut Herstellerangabe dürfen die zertifizierten Kollektoren in frostgefährdeten Gebieten nur unter Verwendung geeigneter Frostschutzmittel oder geeigneter Frostschutz-Regeleinrichtungen betrieben werden. - Die optionale Prüfung der Schlagfestigkeit nach DIN EN 12975-2, Abschnitt 5.10 wurde nicht durchgeführt.
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Test Centre for Energy Appliances Am Grauen Stein 51105 Köln
Prüfbericht(e)	Nr. 21219031_EN_P_140-2DV, Nr. 21219031_EN_R_140-2D, Nr. 21219031_EN_P_140-2VD, Nr. 21219031_EN_R_140-2VD von 2012-07-23

